



Egr. Sig.  
Vettori Guglielmo  
Via Parmenide  
84131 Salerno

Egr. sig.  
Vettori Giovanni Battista  
Via Parmenide  
84131 Salerno

## RACCOMANDATA A MANO

**Salerno, 3 novembre 2021**

prot.n° ~~3095~~<sup>3095</sup>/2021/AT/scu/AO

**Oggetto: Parere preliminare allacciamento alla rete di distribuzione PUA CR 29 sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella) Via Parmenide.**

Con riferimento alla Vs. richiesta integrata in data 02/11/2021,

- avendo espletato l'accertamento sulla presenza e sulle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione attraverso la consultazione della cartografia aziendale;
- avendo verificato la fattibilità dell'intervento proposto in relazione alle normative ed ai regolamenti vigenti;

### SI CONCEDE PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE

all'allacciamento alla rete di distribuzione locale delle unità immobiliari da realizzarsi nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al PUA – CR 29 sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella) alla Via Parmenide con le seguenti precisazioni:

- ✓ in via preliminare il tracciato, la tipologia e le dimensioni delle condotte esistenti e di progetto sono riportati sull'allegata planimetria;
- ✓ il parere, comunque, non è impegnativo nei riguardi della quantità, della tipologia, della specie, dei percorsi e della posizione delle condotte e delle derivazioni da realizzare;
- ✓ il parere non è impegnativo nei riguardi della distribuzione delle utenze in relazione alla quantità, tipologia ed ubicazione;
- ✓ il richiedente si dichiara edotto che in una fase successiva a quella preliminare dovrà proporre apposita istanza per l'allacciamento indicando dettagliatamente utenze e loro posizione, domanda che sarà oggetto di apposito preventivo tecnico-economico.

Distinti saluti.

**Il Responsabile Settore Costruzioni ed Utenza**  
**dr. ing. Alfonso Orlando**

**Il Dirigente Tecnico**  
**geom. Sabato Guariglia**

AL00565

**Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A. (già Salerno Energia Distribuzione S.p.A.)**  
**Gruppo Sistemi Salerno**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1  
84134 Salerno

Direzione e coordinamento art. 2497 c.c.:  
Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.  
(già Salerno Energia Holding S.p.A.)  
P. IVA, C.F e REA 04080690656  
Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.





## **Prescrizioni progetto definitivo allacciamento alla rete di distribuzione lottizzazione "PUA CR 29 sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella) Via Parmenide"**

Con riferimento alla Vs. richiesta corredata degli elaborati progettuali ed alle integrazioni prodotte in data 02/11/2021,

- in attesa di acquisire gli ulteriori definitivi elementi e documenti per la redazione del progetto definitivo di allacciamento alla rete di distribuzione propedeutici all'emissione del relativo preventivo di spesa;
- stante la necessità di dettagliare le prescrizioni tecniche e le pattuizioni da inserire nel successivo preventivo;
- avendo verificato le normative ed i regolamenti vigenti, che si intendono tutti richiamati ed operanti;

### **SI PRESCRIVE**

in relazione all'allacciamento alla rete di distribuzione locale delle unità immobiliari da realizzarsi nell'ambito dell'intervento edilizio di cui alla lottizzazione denominata "PUA CR 29 sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella) Via Parmenide" quanto segue:

- ✓ la consegna su supporto informatico degli elaborati grafici dell'intervento in formato DWG georeferenziati per lo sviluppo completo e definitivo del progetto della rete di distribuzione e degli allacciamenti;
- ✓ la planimetria allegata contiene una progettazione della rete che, partendo dallo stato attuale, sulla base dei grafici forniti ipotizza lo sviluppo delle reti e l'allacciamento, comunque legati alla definizione ultima della quantità, della tipologia, della specie, dei percorsi e della posizione delle condotte e delle derivazioni da realizzare (occorre avere un maggior dettaglio della distribuzione delle utenze per numero, tipologia ed ubicazione);
- ✓ parimenti si anticipa che il computo metrico estimativo che sarà allegato al successivo preventivo esprimerà i costi relativi alla fornitura e posa in opera delle tubazioni per il collegamento alla rete in esercizio (n. 1 allacciamento singolo del fabbricato da Via Parmenide e realizzazione della rete di distribuzione in ampliamento da Viale Verdi - Parco Arbostella - e n. 1 allacciamento singolo della torre da Viale Verdi) e che per tali interventi sarà necessario munirsi a cura e spese del richiedente dei permessi e delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico presso l'Ente proprietario della strada in considerazione dell'esecuzione di tutte le opere edili (scavo, rinterri e ripristini, ecc.) a carico del richiedente. Nel preventivo si terrà conto anche degli oneri per le spese tecniche e dei contributi di allacciamento riguardanti le singole utenze sulla base della potenzialità dichiarata in base alle singole richieste tempo per tempo;
- ✓ il vano per l'alloggiamento dei contatori sarà costruito per l'utenza domestica sulla base del modulo 35x50x30 da ripetersi per il numero delle utenze tenendo conto di un massimo di tre file sovrapposte, mentre per l'utenza commerciale sarà funzione della definitiva potenzialità delle apparecchiature previste;
- ✓ il vano dovrà essere completamente indipendente dai vani di altri servizi ed in caso di adiacenze con essi la prossimità potrà essere mantenuta solo con i contatori acqua.

**Il Responsabile Settore Costruzioni e Utenza  
dr. ing. Alfonso Orlando**

AL00565/all

**Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A. (già Salerno Energia Distribuzione S.p.A.)**  
**Gruppo Sistemi Salerno**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1  
84134 Salerno

*Direzione e coordinamento art. 2497 c.c.:  
Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.  
(già Salerno Energia Holding S.p.A.)  
P. IVA, C.F e REA 04080690656  
Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.*

